

Директор МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты

УТВЕРЖДАЮ:

Манзюк О.Б.

«20» мая 2020 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1/2020**

Республика Коми, город Воркута  
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«20» мая 2020 года

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 1» г. Воркуты

1.2. Адрес объекта: 169912, г. Воркута, ул. Чернова, д. 2А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 1453,8 кв.м.

- часть здания: \_\_\_\_\_ - этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); 5818,2 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1983, год последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального 2050г.

**сведения об организации, расположенной на объекте: нет.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169912, г. Воркута, ул. Чернова, д. 2А

1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление, свидетельство государственной регистрации на здание МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 11АА 905520 от 06.02 2013 г.

1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, Муниципальная): Муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации МО ГО «Воркута».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169906, г. Воркута, пл. Просвещения, д. 1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 2-11 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов): ребенок-инвалид.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 292 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : автобус № 7К, №41, №22, №2, № 30.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Да, Нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 40 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть: бордюры, ямы, неровности дорожного покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания)	ВНД
	4 (II) Места приложения труда	ВНД
	4 (III) Жилые помещения	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);  
ВНД-В – временно недоступно всем,  
ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в администрацию МО ГО «Воркута» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести переоборудование пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на первом этаже санитарно-гигиенические помещения по нормативам. На первом этапе, возможно, приобрести и установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

### 3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющиеся недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуски на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам,	Имеется

	связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	27
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов в МАОУ	Отсутствует
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов в МАОУ	100%
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с ОВЗ	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должно превышать 15 человек	обеспечено

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, трс, ремонт: Капитальный ремонт. Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации на объекте. Устройство асфальтового покрытия, установка визуальной информации, тактильных обозначений. Оборудовать места для личного автотранспорта инвалидов, обозначить место знаком «Инвалид».
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, трс, ремонт: Капитальный ремонт. Установить нескользкое покрытие. Реконструкция входных площадок. Обеспечить информирование на объекте. Установить твердое напольное покрытие.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, трс, ремонт: Обеспечить зоны «возможной опасности». Оборудовать участки пола тактильными предупреждающими о окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Предусмотреть устройства для предотвращения соскальзывания ноги или трости. Оборудовать тактильные напольные указатели перед лестницами. Устранить перепад высоты порогов на дверных коробках. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие

		направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальная лампа).
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт: Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства.
	4 (II) Места приложения труда	Нет
	4 (III) Жилые помещения	Нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт: Выполнить реконструкцию санитарной комнаты с заменой раковины, монтажом поручней, крючков, кнопки вызова персонала.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт: Нанести символы доступности в соответствии с требованиями СП 59.13330.12, расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания на высоте не менее 1,5 м от уровня пола. Установить системы средств информации и сигнализации об опасности. Оборудовать радиотрансляцией. Разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие путь движения.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт: Замена дорожного полотна, установка бордюров, схем движения, тактильных направляющих.
	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
4	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификации учителей

5	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ	Увеличение доли детей – инвалидов, получающие дополнительное образование
---	--	--

4.3. Период проведения работ: 20 год

в рамках исполнения Постановления городского округа «Воркута» от 14.10.2016 г. № 1675 «Об утверждении плана мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» (дорожной карты) «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 г.г.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

на 1 этапе: ДУ (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП (к, о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на комиссии Администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации,

дата: www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» мая 2016 года,

2. Акта обследования объекта: от «10» мая 2016 года

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.