



СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

 О.Н. Мартянова

23.05 2019г



УТВЕРЖДАЮ
директор МАОУ
«Прогимназия №1»

О.Б.Манзюк

Приказ от 23.05 2019г. № 115/01/17

Инструкция по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция определяет основные требования безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений учреждения, нормы поведения сотрудников в целях обеспечения пожарной безопасности разработана на основании:

1.2. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения обязательного противопожарного инструктажа и изучения минимума пожарно-технических знаний, а при изменении специфики работы непременно проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, который установлен заведующим ОУ.

1.3. Работники обязаны изучить данную инструкцию по пожарной безопасности для сотрудников ОУ, проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

1.4. Сотрудники ОУ должны строго выполнять все правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.

1.5. Работники должны неукоснительно соблюдать противопожарный режим, инструкцию по пожарной безопасности для работников ОУ, следовать установленным требованиям пожарной безопасности.

1.6. Территория ОУ должна постоянно содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву, следует обязательно убирать и периодически вывозить с территории детского сада.

1.7. В случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нем в подразделении пожарной охраны и принять все возможные меры к спасению людей, имущества и экстренной ликвидации пожара. Первоочередной обязанностью каждого работника ОУ является спасение жизни детей при пожаре.

1.8. Имеющиеся эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

1.9. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания ОУ и в период нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.10. Двери чердачных и технических помещений должны постоянно находиться закрытыми на замок.

1.11. Должностные лица и граждане, которые нарушили требования инструкции о мерах пожарной безопасности для сотрудников ОУ, требования пожарной безопасности и противопожарной защиты в детском саду, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В здании и на территории ОУ категорически запрещается:

- 2.1. Снимать дверные полотна в проемах, которые соединяют коридоры с лестничными клетками.
- 2.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, компьютеры, радиоприемники, телевизоры и прочие электрические приборы (за исключением холодильника), пользоваться данными приборами без несгораемых подставок.
- 2.3. Применять электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, которые заняты детьми (за исключением специально оборудованных для этого помещений).
- 2.4. Устраивать в чердачных помещениях всевозможные склады, архивы, хранить какие – либо материалы, производить сушку белья.
- 2.5. Отогревание замерших отопительных водопроводных и канализационных труб посредством открытого огня.
- 2.6. При проведении праздничных мероприятий (елок) зажигать в помещении дошкольного образовательного учреждения разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, которые не имеют пропитки огнезащитным составом.
- 2.7. В зимний период дороги, крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от скопившегося снега.
- 2.8. Количество эвакуационных выходов из помещений детского сада любого этажа должно быть не меньше 2-х.
- 2.9. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании ОУ может быть допущено только с разрешения заведующего ОУ или лица его заменяющего.
- 2.10. Чердачное помещение необходимо содержать в надлежащей чистоте и обязательно запирают на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определенном месте, которое доступно для получения их в любое время суток.
- 2.11. Ночной дежурный персонал детского сада не имеет права уходить из помещения и территории ОУ. Запрещено курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами.

3. Обнаружение предмета, подозрительного на взрывное устройство

В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять следующее:

- осуществлять ежедневные обходы территории учреждения и осмотр мест возможной закладки взрывных устройств: наземные устройства энергетических сетей, пути следования основного людского потока и традиционные места группового сосредоточения, места хранения пожаро- взрыво- и химически опасных материалов и веществ;
- периодически проводить комиссионные проверки складских помещений, в первую очередь, тех, где были большие поступления или накопления материалов;
- проводить тщательный подбор и проверку кадров;
- при заключении договоров о сдаче в аренду помещений в обязательном порядке включать в них пункты, дающие право администрации осуществлять, при необходимости, проверку безопасного содержания арендуемых помещений;
- организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажи и практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с проявлениями терроризма.

При обнаружении посторонних лиц, наблюдающих визуально или с использованием технических средств наблюдения за зданием учреждения или попытке их незаконного проникновения – задерживать и немедленно поставить в известность директора учреждения.

В целях предупреждения установки самодельных взрывных устройств:

-при выполнении работ (в том числе и строительных) на территории и в помещениях учреждения знать характер и содержание выполняемых работ;

-при срабатывании сигнализации или при обнаружении нарушения оттисков печатей, повреждений замков, решеток на окнах, указывающих на возможное проникновение посторонних лиц в помещение, немедленно поставить в известность директора учреждения.

В случае обнаружения предметов имеющих вид самодельного взрывного устройства

При обнаружении в помещениях учреждения или на прилегающей к ней территории предмета имеющего вид самодельного взрывного устройства не вскрывая и не трогая его необходимо:

-зафиксировать время его обнаружения и немедленно поставить в известность директора учреждения;

-эвакуировать на безопасное расстояние людей и технику;

-принять меры по установлению принадлежности обнаруженного предмета и времени его появления (путем опроса возможных очевидцев);

-обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автотранспорта с лицами, прибывшими для расследования происшествия, скорой помощи, пожарной охраны;

-обеспечить присутствие очевидцев, обнаруживших предмет, до прибытия лиц, назначенных для расследования происшествия.

Всех должностных лиц, прибывающих на место происшествия, допускать только после проведения тщательной проверки и с личного разрешения директора учреждения.

В случае обнаружения предмета имеющего вид самодельного взрывного устройства, **запрещается:**

-подходить к нему близко;

-трогать руками;

-пытаться открыть его или обезвредить до прибытия представителей органов правопорядка;

-чем-либо накрывать.

Внимание: Предпринятые самостоятельные действия с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, могут привести к взрыву найденных предметов, многочисленным жертвам и разрушениям.

Признаки, указывающие на наличие взрывного устройства:

-предметы, находящиеся в определенном месте и во время, когда они там не должны, как вам кажется быть;

-виднеющаяся проволока, фольга;

-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов.

Террористы могут использовать как промышленные (гранаты, снаряды, бомбы), так и самодельные устройства, замаскированные под любой предмет. Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Действия при срабатывании пожарной сигнализации

Определить по нумерации шлейфов помещение, в котором сработала пожарная сигнализация (зажглась красная лампочка).

2. Обследовать помещение, в котором сработала пожарная сигнализация, убедиться, нет ли задымления или возгорания.

3. Действия при пожаре:

❖ Немедленно сообщить о случившемся по телефонам 01 или 911, назвав адрес учреждения, место пожара и свою фамилию

❖ Сообщить о случившемся руководителю учреждения.

❖ Принять меры по эвакуации воспитанников, учащихся и сотрудников.

❖ Тушить пожар имеющимися подручными средствами.

4. Если нет задымления или возгорания, то произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

5. Действия при ложном срабатывании пожарной сигнализации:

❖ Повернуть ключ на «ВКЛ».

❖ Нажать кнопку «СБРОС».

❖ После этих действий позвонить по телефону:

3-04-01 – ООО «Фотон»

и сообщить о ложном срабатывании пожарной сигнализации.

6. Все срабатывания пожарной сигнализации должны быть записаны в журнале (число, месяц, год, время и какая ячейка).